

Numer zapytania	Z183/1936/1
Tytuł zapytania	Remont rurociągu wody pogaszeniowej bateria 1-2 (instalacji ppoż.)
Kupiec prowadzący:	Górski, Roman
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Górski, Roman
Data złożenia:	2026-09-23 08:54:26
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-09-23 09:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-10-07 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-10-05 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej 9B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Remont rurociągu wody pogaszeniowej bateria 1-2 (instalacji ppoż.)”

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem postępowania jest wykonanie: Remont rurociągu wody pogaszeniowej bateria 1-2, na Oddziale Produkcji Koksu, na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9B.

Zakres zadania obejmuje:

1. Etapowy, odcinkowy demontaż i wymiana wyeksploatowanych, skorodowanych odcinków stalowego rurociągu od odcinka napływu wody z głównego rurociągu wody pogaszeniowej do kolektora pomp oraz odcinek tłoczny z pompy poprzez całą długość baterii koksowniczych nr 1-2, wraz z przynależnymi króćcami i wyposażeniem dodatkowym (skrzynki ppoż, armatura, podpory), wg załączonego schematu projektowego instalacji, stanowiącego **Załącznik nr 2** do SIWZ.
2. Prefabrykacja nowego odcinka ssącego pomp (wraz z bypassem) o średnicy DN100 (Ø108mm), grubości ścianki min. 4mm i łącznej długości ok. 9mb, wykonanych z materiału P235TR2, wraz z przynależnymi złączami kołnierzowymi, kolanami 90° - 3 szt., łukami 45° - 2 szt. (podniesienie rurociągu, aby zapewnić przejście pod instalacją lub wykonanie nowego króćca powyżej), dostosowanymi do połączenia z istniejącą instalacją

ssania pompy oraz miejscowymi podporami.

3. Prefabrykację nowych podpór i uchwytów montażowych dla nowych odcinków instalacji rurociągu wody pogaszeniowej (instalacji ppoż.) na całej długości baterii koksowniczych nr 1-2.

Preferowane podparcia miejscowo przy stojakach kotwicznych baterii i słupach trakcji na nowym wsporniku profil min. ceownik C80, wraz z cybantami i elementami złącznymi oraz pośrednio na stropie baterii, na nowych podporach stalowych typu trójnóg ze śrubą, nakrętką i wywalcowaną blachą podporową pod rurociąg.

4. Zakup, dostawę i montaż zewnętrznych szafek na sprzęt ppoż. w wykonaniu kwasoodpornym, malowanych zewnętrznie, zamykanych na klucz umieszczony za szybką, w ilości 3 szt., wraz z wyposażeniem (całość zamknięta w skrzynce):

- zawór przyłączeniowy, odcinający DN52 ze złączem strażackim STORZ 52;
- wąż płasko składany 52/15mb x 2 szt.;
- prądownica mosiężna płynnie regulowana między prądem zwartym, a rozproszonym.

5. Prefabrykację wymienianych odcinków stalowego rurociągu o średnicy DN125 (Ø139,7mm), grubości ścianki min. 5mm i łącznej długości ok. 108mb, wykonanych z materiału P235TR2, wraz z połączeniami kołnierzowymi (wg PN10) w ilości ok. 18 szt., przepustnicami międzykołnierzowymi odcinającymi DN125 w ilości 3 szt. (2 szt. zamontowane na końcach instalacji + 1 szt. odcięcie instalacji od tłoczenia) oraz odejściami bocznymi wyposażonymi w:

- trójnik DN125/DN100 wraz z połączeniem kołnierzowym dostosowanych do istniejącego odejścia (zasuwa klinowa) wody pogaszeniowej na zrzutnię nr 1,
- trójniki DN125/DN50 i przepustnicę międzykołnierzową odcinającą DN50 z napędem ręcznym, zakończonych przyłączem pod złącze strażackie STORZ DN52 (szybkozłącze strażackie 52 nasada GW 2" ze stali nierdzewnej) w ilości 6 szt.,
- trójnik DN125/DN50 do podłączenia skrzynek ppoż. w ilości 3 szt.,
- trójniki DN125/DN25 z zaworami kulowymi DN25 z napędem ręcznym, zakończonych kolanem hamburskim i przyłączem do węża gumowego, w ilości 3 szt.

Na końcach instalacji za międzykołnierzową przepustnicą odcinającą DN125, zamontować kołnierz zaślepiający z przyspawanym na dole króćcem DN 50 oraz szybkozłączem strażackim 52 (nasada GW) 2" ze stali nierdzewnej, w celu opróżniania rurociągu.

Wykonanie wg załączonego schematu stanowiącego **Załącznik nr 2** do SIWZ.

6. Połączenia kołnierzowe muszą być dostosowane do istniejącej zabudowy, a nowe odcinki rurociągów mogą być łączone jednostronnie w wykonaniu wg kołnierz luźny typ 02 z pierścieniem płaskim do przyspawania typ 32 wg EN 1092-1: 2013 dla PN10, a z drugiej strony kołnierz stały okrągły do przyspawania typ 01/B wg PN EN 1092-1 dla PN10.
7. Etapowego montażu wymienianych odcinków rurociągu.
8. Skrócenie obręczy drabiny wejściowej na wieżę gaszenia nr 1.
9. Dostawę kompletu uszczelki oraz elementów złącznych.
10. Wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego nowo wykonanych podpór i rurociągów wody pogaszeniowej. **Kolory wg uwag i wytycznych pkt. 2 .**

Dobór systemu antykorozyjnego, który wg klasyfikacji środowiska wg ISO 12944-1 „Klasyfikacja korozji atmosferycznej” wynosi C5-I agresywna chemicznie (atmosfera przemysłowa), musi być dostosowana do istniejących warunków pracy i mediów, z jakimi rurociągi będą miały kontakt, zapewniając trwałość powłok w okresie gwarancji, a także maksymalnie długą eksploatację Instalacji.

11. Wykonania oznaczeń rurociągu: medium oraz kierunek przepływu.
12. Dostawy wszystkich materiałów, sprzętu budowlanego i rusztowań.
13. Dostarczenia atestów materiałowych na zastosowaną stal rurociągu, kołnierzy i materiałów złącznych.

Uwagi i wytyczne:

1. Ze względu na możliwe rozbieżności między stanem opisowym, a stanem zstałym (rzeczywistym) zabudowy rurociągu wody na dogaszanie, Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownej inwentaryzacji stanu istniejącego na etapie ofertowania i realizacji zadania.
2. Wykonawca zapewni odpowiedni dobór materiałów i armatury, dostosowany do medium, czyli wody przemysłowej pogaszeniowej.
3. Wymagane kolory:
 - rurociąg wody pogaszeniowej – kolor zielony RAL 6024;
 - podpory rurociągu – kolor zielony RAL 6024;
 - skrzynki ppoż. – kolor czerwony RAL 3000;
4. Złom metalowy wytworzony w czasie realizacji zadania, Wykonawca złoży na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie należącym do WZK „Victoria” S.A.
5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych tzn. takich elementów i grup robót, które w ogóle nie zostały przewidziane w SIWZ, a których wykonania do prawidłowej realizacji Zlecenia, Zamawiający oraz Wykonawca przy dołożeniu najwyższej staranności nie mogli przewidzieć, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać za zgodą Zamawiającego, po otrzymaniu Zlecenia na realizację prac dodatkowych. Każdorazowo w przypadku wystąpienia opisywanej w niniejszym punkcie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty z załączonym opisem prowadzonych prac i uzasadnieniem wskazującym na konieczność ich wykonania.

II. Kluczowe terminy realizacji zamówienia

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu Zamówienia: **do 31.12.2026r.**

W przypadku braku możliwości realizacji Przedmiotu zamówienia w oczekiwanym terminie, należy wskazać realny termin wykonania prac.

III. Termin związania ofertą

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.

IV. Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń:

1. Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących **Załącznik Nr 1** do SIWZ.
2. Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną lub potwierdza i akceptuje, że znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) według stanu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
5. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
6. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
7. Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest

zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.

8. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub oświadczenie o braku konieczności powołania takiego Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Oświadczenie, że Oferent:
 - jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) - podać nr rejestracyjny BDO,
 - lub jest w trakcie rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

v. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).

Wynagrodzenie - waga: 100%.

vi. Warunki gwarancji.

Oczekiwany okres gwarancji: 24 miesiące

vii. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

1. Roman Górski – Specjalista ds. Mechanicznych
e-mail: rgorski@wzkvictoria.pl

viii. Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania, jakie winni spełniać oferenci.
3. Zamawiający złoży Zamówienie jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.
4. Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5. Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważniania w każdym czasie.
7. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu postępowania zarówno w części jak i w całości Podwykonawcy.
8. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, za wykonane prace, na rzecz Podwykonawcy jest traktowane jako nienależyte wykonanie Zamówienia/Umowy i stanowi jego/jej istotne naruszenie.
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Zamówienia/Umowy.
10. **Wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym podlegają:**
 - Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014).
 - Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na liście sankcyjnej MSWiA.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 1 - Warunki wykonania zamówienia.pdf
2.	Załącznik nr 1 do WWPZ - Oświadczenie wykonawcy Zgoda.pdf
3.	Załącznik Nr 1 do Oświadczenia.pdf
4.	Załącznik Nr 2 do Oświadczenia.pdf
5.	Załącznik nr 2 - do WWPZ _Wykaz substancji i mieszanin .pdf
6.	Załącznik nr 2 - Schemat rurociągu wody pogaszeniowej bateria 1-2 (instalacji ppoż_).pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont rurociągu wody pogaszeniowej bateria 1-2 (instalacji ppoż.)		1	szt.	usługi remontowe mechaniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2.	Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną lub potwierdza i akceptuje, że znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
3.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) według stanu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.	Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
5.	Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
6.	Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
7.	Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
8.	Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub oświadczenie o braku konieczności powołania takiego Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.	Oświadczenie, że Oferent: • jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) - podać nr rejestracyjny BDO, • lub jest w trakcie rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO).
10.	Dodatkowe warunki formalne: Wszystkie dokumenty załączone do oferty w wersji nieedytowalnej powinny zostać złożone w postaci skanu oryginału lub kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie