

Numer zapytania	Z83/1984/1
Tytuł zapytania	Remont zabezpieczeń termicznych podłogi galerii F
Kupiec prowadzący:	Magdziak, Marek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Magdziak, Marek
Data złożenia:	2026-04-22 09:10:46
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-22 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-14 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-11 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zgodnie z SIWZ (szczegóły w załączniku)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż osłon termicznych kabli zlokalizowanych w rejonie toru wozu gaśniczego zgodnie z rys. nr 016TB.1151-2a. (załącznik nr 3) Osłony z blachy ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316) o profilu trapezowym TR 40 należy zamontować do rusztu utwierdzonego do dolnych pasów kratownicy KF-2. Rejon bezpośrednio pod drabinkami kablowymi należy zabezpieczyć płytami ogniochronnymi typu sandwich wypełnionymi materiałami izolacyjnym. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w siedzibie Wykonawcy, dostarczony i zamontowany w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9B. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż osłon termicznych kabli zlokalizowanych w rejonie toru wozu gaśniczego zgodnie z rys. nr 016TB.1151-2a. Osłony z blachy ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316) o profilu trapezowym TR 40 należy zamontować do rusztu utwierdzonego do dolnych pasów kratownicy KF-2. Rejon bezpośrednio pod drabinkami kablowymi należy zabezpieczyć płytami ogniochronnymi typu sandwich wypełnionymi materiałami izolacyjnym. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w siedzibie Wykonawcy, dostarczony i zamontowany w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9B.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	SIWZ V0.pdf
2.	Załącznik Nr 1 Warunki Wykonania Zamówienia 8_1_mm.pdf
3.	Załącznik Nr 2 oświadczenie zbiorcze do SIWZ rem_.docx
4.	Załącznik Nr 7 Oświadczenie o poufność v1.pdf
5.	Załącznik Nr 3 rysunek 016_TB_1151-2a.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont zabezpieczeń termicznych podłogi galerii F		1	komplet	usługi remontowe mechaniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
2.	Oświadczenie zbiorcze do SIWZ

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie