

Numer zapytania	Z329/5084/1
Tytuł zapytania	ZAWÓR DN150 ARI STEVI 268/P/EPE/2023
Kupiec prowadzący:	Krukowska, Iwona
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-01-09 08:46:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-01-09 08:50:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-01-15 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-01-15 10:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do złożenia oferty na asortyment wyszczególniony w zapytaniu.

*Zawór regulacyjny **ARI STEVI**; przelotowy; **fig. 12.470; DN 150 PN 16***

*korpus z **EN-JS1049**; uszczelnienie z **PTFE V-ring, Kvs=400**;*

*charakterystyka liniowa z napędem elektrycznym **AUMA SAR07.6 ExC**;*

***500V 50Hz**, ze wskaźnikiem położenia **RWG; 4-20mA**,*

z dodatkową parą tandemowych wyłączników krańcowych,

*z grzałką **230V 50Hz** i wyłącznikiem termicznym*

Dodatkowe informacje:

- 1. Zawór wolny od metali nieżelaznych (kolorowych)
- 2. Wymiar zabudowy (FTF): **480 mm - Seria 1 DIN EN 558-1 (DIN 3202-1 seria F1)**
- 3. Uszczelnienie gniazdo/grzyb - metal na metal
- 4. Przyłącze kołnierzowe **DN150 PN 16** wg **PN-EN 1092-1**
- 5. Medium: woda amoniakalna (woda pogazowa) niskociśnieniowa koksownicza

Temperatura: do **100°C**

Ciśnienie: do **10 bar(g)**

- 1. Wymaga się od dostawcy dostarczenie karty katalogowej zaworu oraz napędu jak również instrukcji obsługi, montażu i konserwacji w wersji papierowej i elektronicznej w formacie **PDF**
- 2. Wymaga się od dostawcy dostarczeni **atestów 3.1** wg **PN-EN 10204** (dopuszcza się atesty 2.1) oraz deklaracji zgodności **ATEX** dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w wersji papierowej i elektronicznej w formacie **PDF**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zawór regulacyjny ARI STEVI ; przelotowy fig. 12.470 PN 16 DN 150 z napędem elektrycznym AUMA SAR ExC		2	szt.	materiały eksploatacyjne- części zamienne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.1	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni
4.	Ważność oferty: 14 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie